



Bekanntmachung

über die Trinkwasserbeschaffenheit im Bereich der Stadt Oberasbach

Die Stadt Oberasbach kauft von zwei Wasserversorgern das Trinkwasser für den Stadtbereich ein.

Der Stadtteil Altenberg wird teilweise mit Trinkwasser der infra fürth gmbh versorgt und der restliche Stadtbereich mit Trinkwasser vom Zweckverband der Dillenbergruppe, Cadolzburg.

Gemäß der Trinkwasserverordnung 2018 (TrinkwV) werden vom Labor der infra fürth gmbh regelmäßig Routineuntersuchungen sowie periodische Untersuchungen durchgeführt.

Bei den letzten Untersuchungen wurden folgende Werte ermittelt:

	Trinkwasser Infra Fürth Entnahmestelle: AWO KiGa Kulmbacher Str. 5	Trinkwasser Dillenbergruppe Entnahmestelle: KiGa Storchennest Fröbelstr. 7	Grenzwerte nach der TrinkwV Stand 2021
Gesamthärte	14,1 ° dH	14,6 ° dH	
Härtebereich	III = hart	III = hart	
Calciumcarbonat	2,51 mmol/l	2,60 mmol/l	
Säurekapazität bis pH 4,3	4,61 mmol/l	4,60 mmol/l	
Calcium	68,7 mg/l	73,5 mg/l	
Magnesium	19,5 mg/l	18,6 mg/l	
Natrium	15,1 mg/l	10,4mg/l	200 mg/l
Kalium	1,9 mg/l	1,80 mg/l	
Sulfat	22,7 mg/l	22,9 mg/l	250 mg/l
Nitrat	6,65 mg/l	6,8 mg/l	50 mg/l
Fluorid	0,096 mg/l	0,096 mg/l	1,5 mg/l

Weitere Werte können bei der Wasserversorgung der Stadt Oberasbach unter der Telefon-Nr. 9691-139 oder -123 angefragt werden.

Oberasbach, 01.09.2022
Stadt Oberasbach

Norbert Schikora
Zweiter Bürgermeister